

**Opis przedmiotu zamówienia****Przedmiot zamówienia:**

wykonanie rocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach i podległych jednostkach w oparciu o:

- 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
  - 2) norma PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
  - 3) norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne (w języku angielskim).
  - 4) norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
  - 5) norma PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.
  - 6) norma PN-EN 60598-2-2 Oprawy oświetleniowe. Część 2-2: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane,
  - 7) zalecenia producenta zainstalowanych urządzeń.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu - w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu - protokołu, który musi zawierać:
- a) datę przeprowadzenia przeglądu,
  - b) nazwę i adres jednostki, w której przeprowadzono przegląd,
  - c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
  - d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny,
  - e) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz numer uprawnień SEP,
  - f) termin następnego przeglądu,
  - g) informacje dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego oraz przedstawić aktualny certyfikat kalibracji;
  - h) przekazać w załączniku do protokołu szkic punktów pomiarowych.
  - i) oraz informacje o stanie technicznym opraw oświetlenia awaryjnego:
    - dot. uszkodzeń - ocena wizualna opraw, dokładne zdiagnozowanie usterki tzn. sprawdzenie czy uszkodzona jest np. świetlówka czy akumulator,
    - wynik czasu pracy w trybie awaryjnym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz 1065 t.j.),
    - weryfikacja wyników z wymaganiami normami dotyczącymi oświetlenia ewakuacyjnego.

2. Dwa wypełnione czytelnie egzemplarze protokołu (po jednym dla każdej ze stron) należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera.
3. Pracownik dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest zobowiązany do posiadania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV zgodnie z zapisem w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), które określa rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.
4. Realizacja usługi odbędzie się w dniach roboczych, w godzinach popołudniowych/wieczornych po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu prac z inspektorem ochrony przeciwpożarowej.
5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania prac.
6. Jednostki podzielono na 4 obszary:

**obszar nr 1:**

<b>l.p</b>	<b>nazwa jednostki</b>	<b>adres</b>
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Filomatów 18/20
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Tkacka 3
3.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Częstochowie	ul. Marszałka E. Rydza - Śmigłego 26
4.	Urząd Skarbowy w Kłobucku	Rynek im. Jana Pawła II nr 13
5.	Urząd Skarbowy w Lublińcu	ul. I. Paderewskiego 7 B
6.	Urząd Skarbowy w Myszkowie	ul. K. Pułaskiego 68
7.	Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich	ul. Bytomska 92
8.	Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach	ul. Opolska 23
9.	Urząd Skarbowy w Zawierciu	ul. Leśna 8

**obszar nr 2:**

<b>l.p</b>	<b>nazwa jednostki</b>	<b>adres</b>
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Góry Chełmskiej 15
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Młodego Hutnika 2
3.	Urząd Skarbowy w Zabrze	ul. Bytomska 2
4.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. Żwirki i Wigury 17
5.	Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. I. Paderewskiego 32B
6.	Śląski Urząd Celno – Skarbowy w Katowicach	ul. Słoneczna 34
7.	Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich	ul. Śląska 84

8.	Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej	ul. Kokotek 6
----	----------------------------------	---------------

**obszar nr 3:**

<b>l.p</b>	<b>nazwa jednostki</b>	<b>adres</b>
1.	Urząd Skarbowy w Tychach	al. Niepodległości 60
2.	Urząd Skarbowy w Jaworznie	ul. Grunwaldzka 274
3.	Urząd Skarbowy w Pszczynie	ul. 3-go Maja 4
4.	Urząd Skarbowy w Sosnowcu	ul. 3-go Maja 20
5.	Urząd Skarbowy w Żorach	ul. Wodzisławska 1
6.	Urząd Skarbowy w Jastrzębiu - Zdroju	ul. 11-go Listopada 13
7.	Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim	ul. Głowackiego 4

**obszar nr 4:**

<b>l.p</b>	<b>nazwa jednostki</b>	<b>adres</b>
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. T. Sixta 17
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. gen. S. Maczka 73
3.	Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. Warszawska 45
4.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Bielsku - Białej	ul. T. Regera 32
5.	Urząd Skarbowy w Żywcu	- budynek "A" ul. Z. Krasińskiego 11, - budynek "B" ul. Powstańców Śląskich 1
6.	Urząd Skarbowy w Cieszynie	ul. I. Kraszewskiego 4
7.	US Rybnik - piwnica	pl. Armii Krajowej 3
8.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Rybniku	ul. Kłokocińska 51

7. Zamawiający zastrzega, że ilość urządzeń zainstalowanych w obiektach, które podane zostały w załączniku nr 1 może różnić się od stanu faktycznego.
8. Po podpisaniu umowy, zamawiający przekaze pliki DWG lub w przypadku ich braku wyłącznie plany ewakuacyjne w formacie pdf.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwą obecność Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej podczas przeglądu.
- 10. Termin wykonania prac do 10 grudnia 2020 r.**

Osoby do kontaktu:

1. Wojciech Taborowski – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 32 207 60 92
2. Marta Jędruszek – Samelska - Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 32 207 60 39

Adres mailowy do kontaktu [a-ILP.ias.katowice@mf.gov.pl](mailto:a-ILP.ias.katowice@mf.gov.pl)