



IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

UNP: 2401-21-120514

Katowice, 2 czerwca 2021 roku

Sprawa: dostawa systemu sygnalizacji pożaru
wraz z usługą montażu w Urzędzie
Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Głowackiego 4

Nr sprawy: 2401-ILZ.261.46.2021

Kontakt: Kornelia Jaworska-Mech
Specjalista
tel.: 32 207 61 13
email:kornelia.jaworska-mech@mf.gov.pl

Wykonawcy

Dot.: dostawy systemu sygnalizacji pożaru wraz z usługą montażu w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Głowackiego 4

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że Zamawiający otrzymał drogą elektroniczną kolejne pytania od potencjalnego wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zawór pierwszeństwa na instalacji wody użytkowej posiada możliwość sterowania z systemu SSP?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych?

Pytanie 3

Jeżeli będzie zachodziła potrzeba np. wykonania niektórych odcinków okablowania pod tynkiem – to jaki zakres prac „odtworzeniowych” należy przewidzieć – tynkowanie, gipsowanie, malowanie całej ściany czy tylko pasa?

Pytanie 4

Czy wykonywanie przewiertów przez ściany i poszczególne stropy nie będzie zakłócało normalnej pracy Urzędu – w zapytaniu określono czas pracy w dni robocze w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zapewni odpowiedni nadzór podczas wykonywania zasilania centrali CSP sprzed GWP (potrzeba wyłączenia obiektu spod napięcia)?

Pytanie 6

Czy centrala będzie współpracowała z stacją monitorowania alarmów w PSP Wodzisław Śl.?

Pytanie 7

Czy wyposażenie centrali w panel dotykowy min. 7” jest konieczne – sugeruje to rozwiązanie techniczne jednego producenta?

Pytanie 8

Czy należy przewidzieć dodatkowy sygnalizator alarmujący ochronę o wystąpieniu alarmu I-go stopnia czy wystarczy powiadomienie „buczkiem” centrali?

Odpowiedzi:

Ad. Pytanie 1.

Zawór pierwszeństwa na instalacji wody użytkowej nie posiada możliwość sterowania z systemu SSP.

Ad. Pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych pod warunkiem zachowania zasad i przepisów ppoż. dot. ułożenia instalacji w korytach oraz pod warunkiem zachowania estetyki.

Ad. Pytanie 3.

Tynkowanie, gipsowanie, malowanie pasa – należy odtworzyć powierzchnię do stanu sprzed.

Ad. Pytanie 4.

Prace tego wymagające i szczególnie uciążliwe będą mogły być prowadzone po godzinach pracy Urzędu oraz w soboty po uprzednim uzyskaniu zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ad. Pytanie 5.

W kwestii wyłączenia obiektu od zasilania nie mamy osoby która posiada stosowne uprawnienia SEP do tego celu, ale oczywiście wyznaczony przez Naczelnika pracownik US będzie obecny podczas prac po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Urzędu.

Ad. Pytanie 6.

Docelowo planujemy podłączyć obiekt pod monitoring pożarowy.

Ad. Pytanie 7.

Centrala musi zostać wyposażona w panel dotykowy min. 7" ze względu na to, że często osobami obsługującymi centrale są pracownicy firm ochrony - pracownicy zewnętrzni, w podeszłym wieku. Takie rozwiązanie nie sugeruje jednego dostawcy. Wielu producentów ma w swoim asortymencie centrale ppoż. z wyświetlaczami 7".

Ad. Pytanie 8.

Na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej Rzeczoznawca ds. Ochrony Przeciwpożarowej winien wskazać projektantowi czy należy zastosować takie rozwiązanie.

Równocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Zastępca Dyrektora
Ewa Myrda
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują

- 1) Adresat
- 2) Strona Internetowa Zamawiającego
- 3) Aa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [Izby Administracji Skarbowej w Katowicach](#) w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.