

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla części 1 – 13

Przedmiot zamówienia: usługa monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w nw. budynkach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

1. Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej, ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko - Biała, numer linii analogowej PSTN: (33) 499 89 67,
2. Urząd Skarbowy w Cieszynie, ul. I. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn, numer linii analogowej PSTN: (33) 445 09 90,
3. Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Nad Białką 1a, 43-502 Czechowice - Dziedzice, numer linii analogowej PSTN: (32) 215 06 46,
4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa, numer linii analogowej PSTN: (34) 329 06 99,
5. Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Tkacka 3, 42-200 Częstochowa, numer linii analogowej PSTN: (34) 361 95 14,
6. Śląski Urząd Celno – Skarbowy / Izba Administracji Skarbowej w Katowicach lokalizacja w Częstochowie, ul. T. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa, numer linii analogowej PSTN: (34) 370 84 96,
7. Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Z. Krasińskiego 33a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, numer linii analogowej PSTN: (32) 718 74 03,
8. Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. I. Paderewskiego 32B, 40-282 Katowice, numer linii analogowej PSTN: (32) 718 70 04,
9. Śląski Urząd Celno - Skarbowy w Katowicach, ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice, numery linii analogowej PSTN: (32) 718 73 08,
10. Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie, numer linii analogowej PSTN: (32) 718 70 03,
11. Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec, numer linii analogowej PSTN: (32) 718 74 43,
12. Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. B. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski, numer linii analogowej PSTN: (32) 718 74 40.
13. Urząd Skarbowy w Zabrze, ul. Bytomska 2, 42-800 Zabrze, numer linii analogowej PSTN: (32) 278 17 42.

Dnia 1 grudnia 2023r., należy podłączyć urządzenia transmisji alarmu do stacji monitoringu pożarowego oraz rozpocząć przeprowadzanie wszelkich prób i odbiorów. Wykonawca zobowiązuje się w okresie od momentu zainstalowania urządzenia do transmisji alarmu do czasu uzyskania decyzji o przyłączeniu do stacji monitoringu pożarowego, monitorować wszelkie alarmy, we własnym zakresie oraz w razie wystąpienia takiej konieczności do powiadomienia właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- załatwienie niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem zgody na podłączenie monitoringu pożarowego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,
- podłączenie we wskazanym wyżej terminie systemów sygnalizacji pożaru do monitoringu pożarowego umożliwiającego automatyczne przesyłanie sygnałów

alarmowych do właściwej terytorialnie dla danego obiektu jednostki Państwowej Straży Pożarnej,

- wykonanie niezbędnych prób,
- monitorowanie sygnału i utrzymanie sprawności transmisji przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, przez całą dobę.

2. Informacje o budynkach:

- 1) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej, ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko - Biała
 - powierzchnia użytkowa: 2351,00 m²
 - kubatura: 14300 m³
 - ilość kondygnacji: 5
 - rok budowy/remontu: lata 60-te
 - centrala SSP: TELETEC IRIS-2L
 -
- 2) Urząd Skarbowy w Cieszynie, ul. I Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn,
 - powierzchnia użytkowa: 2143,45 m²
 - kubatura: 10160 m³
 - ilość kondygnacji: 4
 - rok budowy/remontu: 2007
 - centrala SSP: POLON ALFA 4200
- 3) Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Nad Białką 1a, 43-502 Czechowice – Dziedzice,
 - powierzchnia użytkowa: 2567,18 m²
 - kubatura: 10398,88 m³
 - ilość kondygnacji: 5
 - rok budowy/remontu: 1962
 - centrala SSP: POLON ALFA 4100
- 4) Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa,
 - powierzchnia użytkowa: 2542,50 m²
 - kubatura: 20520 m³
 - ilość kondygnacji: segment A - 3; segment B - 7; segment C - 2
 - rok budowy/remontu: 1928/2013
 - centrala SSP: SCHRACK SECONET IP-B6-X2-CP
- 5) Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Tkacka 3, 42-200 Częstochowa,
 - powierzchnia użytkowa: 3393,00 m²
 - kubatura: 12500,00 m³
 - ilość kondygnacji: 5
 - rok budowy/remontu: lata 60-te/1997
 - centrala SSP: POLON ALFA 4200
- 6) Śląski Urząd Celno – Skarbowy / Izba Administracji Skarbowej w Katowicach lokalizacja w Częstochowie, ul. T. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa,
 - powierzchnia użytkowa: 2225,30 m²
 - kubatura: 8610,00 m³
 - ilość kondygnacji: 5

- rok budowy/remontu: 1913/1993
 - centrala SSP: POLON ALFA 4200
- 7) Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Z. Krasińskiego 33a, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- powierzchnia użytkowa: 3473,14 m²
 - kubatura: 17406,00 m³
 - ilość kondygnacji: 11
 - rok budowy/remontu: lata 70-te
 - centrala SSP: TELFA TELSAP 2000
- 8) Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. I. Paderewskiego 32B, 40-282 Katowice,
- powierzchnia użytkowa: 8278,00 m²
 - kubatura: 30572,00 m³
 - ilość kondygnacji: 12
 - rok budowy/remontu: lata 80-te
 - centrala SSP: SAGITA ASP 250
- 9) Śląski Urząd Celno Skarbowy w Katowicach, ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice,
- powierzchnia użytkowa: 5444,35 m²
 - kubatura: 26978,10 m³
 - ilość kondygnacji: 7
 - rok budowy/remontu: lata 90-te
 - centrala SSP: POLON ALFA 4900
- 10) Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,
- powierzchnia użytkowa: 2233,60 m²
 - kubatura: 9402,00 m³
 - ilość kondygnacji: 4
 - rok budowy/remontu: lata 50-te
 - centrala SSP: POLON ALFA 4200
- 11) Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec,
- powierzchnia użytkowa: 3032,07 m²
 - kubatura: 14300,00 m³
 - ilość kondygnacji: 5
 - rok budowy/remontu: lata 60-te/2003
 - centrala SSP: POLON ALFA 4900
- 12) Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. B. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
- powierzchnia użytkowa: 2111,01 m²
 - kubatura: 9808,00 m³
 - ilość kondygnacji: 7
 - rok budowy/remontu: 2000
 - centrala SSP: POLON ALFA 6000
- 13) Urząd Skarbowy w Zabrze, ul. Bytomska 2, 42-800 Zabrze,
- powierzchnia użytkowa: 2532,93 m²

- kubatura: 16042,00 m³
- ilość kondygnacji: 10
- rok budowy/remontu: lata 60-te
- centrala SSP: POLON ALFA 4900

3. Zamawiający wymaga, żeby urządzenia transmisji alarmów posiadały certyfikaty CNBOP.
4. Dostarczone urządzenia do transmisji alarmów pozostają własnością Wykonawcy, w związku z tym Wykonawca zapewni ich serwis i konserwację.
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przeprowadzenia raz w roku przeglądu dostarczonych urządzeń monitorujących,
- 2) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przeglądu oraz przekazania go w wersji papierowej do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.

6. Monitorowanie polegać będzie na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów i bezzwłocznym przekazywaniu właściwej Komendzie Miejskiej/ Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego, informującego o pożarze. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia, aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów. Przekazywanie informacji do PSP musi odbywać się w trybie dwutorowym (radiowym i telefonicznym).

Wykonawca zobowiązuje się w ramach opłaty abonamentowej do przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego następujących sygnałów:

- a) sygnał główny (alarm II stopnia) informujący o pożarze,
- b) uszkodzenie lub wyłączenie centrali sygnalizacji pożaru,
- c) zanik zasilania UTA,
- d) włamanie do urządzenia transmisji alarmów UTA i przerwanie połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji. Oględziny oraz wszelkie prace można przeprowadzać w godzinach pracy Zamawiającego tj. w poniedziałek od godz. 7 do 18, a od wtorku do piątku od godz. 7 do 15, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

7. Osoba kontaktowa:

- Wojciech Taborowski, tel.: (32) 207-60-92, e-mail: wojciech.taborowski@mf.gov.pl.
- Wojciech Wrona tel.: (32) 207-64-81, e-mail: wojciech.wrona@mf.gov.pl.