



## IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

Katowice, 30 stycznia 2023 roku

UNP: 2401-24-026606

Sprawa: Roczny przegląd przewodów kominowych w 42 jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Spraw: 2401-ILZ[1].261.1.2024

Kontakt: Ulana Krzyżanowska-Bodziony  
Starszy specjalista  
tel.: 32 207 60 98  
email: a-ZP.ias.katowice@mf.gov.pl

**WYKONAWCY wg rozdzielnika**  
**Strona internetowa IAS**  
**Katowice**

### WYJAŚNIENIA DO ROZPOZNANIA RYNKU

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem zapytania od potencjalnego Wykonawcy w prowadzonym rozpoznaniu rynku na „**Roczny przegląd przewodów kominowych w 42 jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach**”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Załącznika nr 2, Opisu przedmiotu zamówienia, do Zaproszenia:

#### Pytanie:

Czy zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy wykonania kompleksowej usługi inwentaryzacji przewodów kominowych dla całego budynku w przypadku wykrycia nieprawidłowości nawet w jednym przewodzie kominowym/odborniku kominowym?

#### Odpowiedź:

Nie wymagamy kompleksowej inwentaryzacji przewodów kominowych, lecz sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów kominowych wg PN-B-10425:2019-09, natomiast w przypadku stwierdzenia niedrożności – identyfikację miejsca jego wystąpienia, poprzez opis miejsca występowania niedrożności. Podobne wymagania dotyczą sprawdzenia szczelności przewodów.

#### Pytanie:

Jakie jest Państwa stanowisko odnośnie przykładu niedrożności kanałów, gdzie niemożliwym jest wykonanie wszystkich zapisów zawartych w punkcie 6.1 bez ich uprzedniego udrożnienia?

**Odpowiedź:**

Jak wyżej, a w przypadku stwierdzenia niedrożności podanie wyceny jej usunięcia, które może nastąpić na podstawie odrębnego zlecenia.

**Pytanie:**

Czy dysponują Państwo inwentaryzacją techniczną budynków z rzutami pięter oraz elewacji w formie edytowalnej np. autocad?

**Odpowiedź:**

Nie dysponujemy inwentaryzacją techniczną budynków z rzutami pięter oraz elewacji w formie edytowalnej autocad.

**Pytanie:**

Od dnia 18 września 2023 obowiązują elektroniczne protokoły kominiarskie. Protokoły kominiarskie muszą zostać zamieszczone na platformie ZONE CEEB aby to było możliwe należy wprowadzić do systemu tzw. inwentaryzację budynku na podstawie danych od właściciela/zarządcy budynku. Czy potwierdzają Państwo, że udzielą niezbędnych informacji w celu zamieszczenia tych danych na platformie ZONE CEEB?

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że udostępniemy niezbędnych informacji dot. budynku w celu zamieszczenia danych na platformie ZONE CEEB.

Zaakceptował

Z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach  
Kierownik Działu  
**Rafał Wałek**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Korespondencję otrzymują**

1. Strona internetowa IAS w Katowicach
2. Wykonawcy wg Rozdzielnika
3. aa

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [Izby Administracji Skarbowej w Katowicach](#) w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.