

Wykaz kotłów opalanych gazem ziemnym

Lp.	Jednostka/adres	Typ kotła c.o. dane techniczne	Uwagi	Osoba do kontaktu
1.	2402 US w Będzinie, ul. Józefa Retingera 1, 42-500 Będzin	Viessman Paromat Simplex PS013 <ul style="list-style-type: none"> - numer seryjny: 732405900093710, - charakter produkowanego ciepła: cwu, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy Viessmann, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 130 kW, - rok produkcji: 2000, - pompy: Grundfoss UPED 50-60/F, - naczynia przeponowe: Reflex NG 35, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar/42, Syr 1915/3 bar/20, - czujnik: SYR 933.1, - sterownik Viessmann Trimatik, 		Barbara Cichoń 32/ 762 77 82
2.	2406 US w Chorzów ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów	Viessman Paromat Duplex -2 szt. <ul style="list-style-type: none"> - numer seryjny: Nr TR 730848102341, Nr TR 730094910200 - Wymiennik Secespol LC 110-40-Z - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podawania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK, grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc 225 kW każdy, - charakter produkowanego ciepła: co, - rok produkcji: 1994, - pompy: Wilo Stratos 65/1-9, Wilo Stratos 65/1-12, Wilo Yonos Pico 25/1-6, Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7, Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7, 		Ewa Pawlas 32/ 349 73 12

		<ul style="list-style-type: none"> - naczynie przeponowe: Reflex N250, - zawór bezpieczeństwa: SYR 195/3 bar, - czujnik: SYR 932.1 – 2 szt., - filtry: DN 40, DN 50 x 2 szt., - sterowniki: Dekamatik – HK1, Dekamatik –D2 Euroster Uni 3 		
3.	2407 US w Cieszynie ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn	<p>Kocioł HOVAL AG, FL-9490 VADUZ x 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. seryjny: 601507900474, 60150790050 - moc kotła: 125 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co-cwu, - klasa kotła: brak informacji, - wentylacja: TAK/NIE, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji: 2006, - rok instalacji: brak danych. - naczynie przeponowe: Reflex N140, Reflex D25 - wymiennik ciepła SWX20EU13Z04055: Kospel SW-200, data produkcji: 28.04.2022 - podgrzewacz wody: Typ ER200, - sterownik na kotle: Viessmann Vitotrol 100 GC1, - sterownik kotłowni (naścienny): Viessmann Vitotrol 223 		Barbara Bromnik 33/ 852 63 16
4.	Izba Administracji Skarbowej w Cieszynie, ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11, 43-400 Cieszyn	<p>Brejte WGB</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc kotła: 90 kW, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co-cwu*, - klasa kotła: brak informacji*, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowym, - rok produkcji: 2021, - rok instalacji: 2021, - naczynie przeponowe: Reflex NG8, Reflex NG50, Reflex NG12, - sprzętło hydrauliczne, - podgrzewacz wody o pojemności 200l, - pompa obiegowa: 3 szt. 		Krzysztof Kukuczka 33/ 857 63 71

5.	2419 US w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec	DeDitrich GT338 - numer seryjny: 001344929/1, - palnik gazowy: G 303, - moc 230kW, - zawór regulacyjny: AMB	- należy wykonać inwentaryzację,	Marcin Gabryel 34/ 352 83 17
6.	2420 US w Mikołowie ul. Prof. Maksymiliana Huberta 4, 43-190 Mikołów	Vitomodul Vitodens 200-W 2 x 2 szt. - nr. seryjny: 7571045102687126, 7571045102687122, - moc kotła: 99 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła; co, - klasa kotła: brak informacji*, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji: 2021, - rok instalacji: 2021, - naczynie przeponowe: Retley NG8 x2 szt., Retley NG200, - pompa obiegowa: 7 szt., - regulator kaskadowy: Vitotronic 300K, - zawór bezpieczeństwa: SYR 1915 DN20 x2 szt. - odmulacz sieciowy: 1 szt., - sterownik: Sterownik TECH 13 + 11M		Iwona Grzechowiak 32/ 324 62 19
7.	2422 US w Myszkowie ul. Pułaskiego 68, 42-300 Myszków	Radan RD 7 - numer seryjny: 4082702, - moc 169 kW, - palnik gazowy Giersh RG30-Z-L, - pompa obiegowa GRUNDFOSS Magma, - zawór regulacyjny 3-drożny Siemens SQX32, - naczynie wzbiorcze Reflex N 200, - ASBG Gazex MDF-Z, - zawór bezpieczeństwa 1" 3 bar, - zawór bezpieczeństwa: SYR, - pompa: Wilo Stratos 10/1-6,		Aneta Skrzypiciel 34/ 315 15 34
8.	2424 US w Pszczynie ul. 3 Maja 4,	Buderus, Logano GE 315		Izabela Duda 32/ 449 22 02

	43-200 Pszczyna	<ul style="list-style-type: none">- nr seryjny: 05620675-00-4168-1414,- moc kotła: 140 kW,- rodzaj komory spalania: zamknięta,- charakter produkowanego ciepła; co,- klasa kotła: brak danych,- wentylacja: TAK,- sposób podawania paliwa: gazowy,- rok produkcji: brak danych,- rok instalacji: brak danych,- wbudowany sterownik BUDERUS,- naczynie przeponowe: Reflex N80 x2 szt., nr seryjny: 17S100641063, b.d.- pompa obiegowa c.o.: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ: UPE 32-120F,- pompa zasilania awaryjnego: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ: UPE 32-120F,- pompa kotła: GRUNDFOSS Seria: 2000 Typ: UPE 32-120F,- zawór bezpieczeństwa membranowy: SYR 1915.25.151 (kosz wyrzutowy) 0214.00.901,- zawór trój drożny: Landis,- zabezpieczenie przed brakiem wody: SYR 933,- pompa zatapialna: GRUNDFOSS KPI00 z pływakiem w korpusie pompy,- zawór elektromagnetyczny: DANFOSS,- Zawór regulacyjno-pomiarowy: OVENTROP, HYDROKONTROL R DN 20- 8 szt., HYDROKONTROL R DN 15- 2 szt.		
--	-----------------	---	--	--

9.	2428 US w Siemianowicach Śląskich ul. Śląska 84 , 41-100 Siemianowice Śląskie	Remecha Gaz 350-7 - 2 szt. - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: otwarta, - sposób podania palnika: palnik atmosferyczny, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 145 kW każdy, - rok produkcji: 2000, - pompy: LFP 32 Por 80C – 2 szt., LFP 32 Poe 80C, LFP 32 Poe 120A/B, - naczynie przeponowe: Reflex 250, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar – 2 szt., - czynniki: Afriso WP6 – 2 szt., - filtry: DN 40, DN 65, - sterownik: Frisko RX-910,		Beata Brulińska 32/ 766 08 39
10.	2471 Pierwszy Śląski US w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97 41-219 Sosnowiec	De Detrich GT 307 - 2 szt., - numer seryjny: 07796, 07801, - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 175 kW każdy, - rok produkcji: 2002, - pompy: Grundfoss Magna 3 65-60 F, Grundfoss UPS 32-60/F – 2 szt., Grundfoss UPS 32-30 F, Grundfoss UPS 40-60/2F, - naczynie przeponowe: Reflex N 250, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915 3 bar – 2 szt., - czynniki: czujnik poziomu wody SYR -2 szt., - filtry: DN 40 – 3 szt., DN 65, - sterownik: Diematic, Diematic VM,		Joanna Rogozik 32/ 786 12 37
11.	2430 US w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23,	Viessman Paromat Triplex – 2 szt. - nr seryjny: 7324070700352, 7324070700358,	wytwarzana również c.w.u	Joanna Ptasznik 32/ 769 92 11

	42-600 Tarnowskie Góry	<ul style="list-style-type: none"> - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 225 kW każdy, - rok produkcji: 1997, - pompy: Wilo P 40/160, Wilo P 50/160x – 2 szt., Wilo P 40/100r, - naczynie przeponowe: Reflex 100, - czujniki: SYR 932.1 – 2 szt., - filtry: DN 40 – 2 szt., Dn 32, - sterowniki: vissmann Dekamatik – M2, Dekamatik HK, 		
12.	2432 US w Wodzisławiu Śląskim ul. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski	<p>Buderus GE515+C8, Buderus GE305+GZ2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc kotła: 350 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła: co, - klasa kotła: brak informacji, - wentylacja: TAK, - sposób podawania paliwa: gazowy, - rok produkcji i instalacji: 1998, - wbudowany sterownik BUDERUS, - wartownik: Typ DN 80, - pompa obiegowa: GRUNFOSS UPL 40-120F Model D, - zawór trójdrożny: WITA MAT SM# 130a/90°, - zabezpieczenie stanu wody: SYR Typ: 933.1, 		Blandyna Oślisłok 32/ 707 71 23
13.	2433 US w Zabrze ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze	<p>Buderus Logano GE 315 - 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - numer seryjny: 000265-63040293, 000130-63040293, - charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 170 kW każdy, - rok produkcji: b.d., 		Krzysztof Ziomek 32/277 76 08

		<ul style="list-style-type: none"> - pompy: Wilo Yonos Maxo 80/0,5-6, Wilo Yonos Maxo 50/0,5-9. Wilo Top-E 50/1-7, Wilo Yonos Pico 25/1-6, - naczynie przeponowe: Reflex Reflexomat RG 400, - zawory bezpieczeństwa: SYR 2115/4 bar, SYR 1915/4, - czujniki: Afriso WP6 – 2 szt., - filtry: DN 65 – 2 szt., DN 25, - sterownik: Buderus R 4321, 		
14.	333000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Częstochowie ul. Marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego 26	Viessman Vitocrosal 300 <ul style="list-style-type: none"> - palnik gazowy VM- 3, - pompa obiegowa: Willo Stratos 40/1-10, - zawór 3-drożny: DANFOSS 40, - naczynie przeponowe: Reflex NG 100, - moc 134 kW, 	- należy wykonać inwentaryzację,	Justyna Żak 34/ 377 89 01 Szymon Zych 34/ 377 89 05