

Wykaz kotłowni opalanych olejem opałowym lekkim

Lp.	Jednostka/adres	Typ kotła c.o. dane techniczne	uwagi	Osoba do kontaktu
1.	2426 US w Rudzie Śląskiej ul. Kokotek 6, 41-700 da Śląska	<p>Viadrus G 300-189kW (nieczynny),</p> <p>Zaegel Held Gemma GP</p> <p>- numer seryjny: 190324</p> <p>Rapido F 200/7/NT - 2 szt.</p> <p>- charakter produkowanego ciepła: co, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - sposób podania palnika: palnik nadmuchowy, - wentylacja: TAK – grawitacyjna, - klasa kotła: b.d., - moc kotła: 189 kW, 193 kW, 135 kW, - rok produkcji: Viadrus – 2008, Zaegel – 2004, - pomy: Grubndfoss Magna 1 65-120 F, LFP 65 Pot 120A, Grubndfoss UPE D 40-120, Grubndfoss UPE D 50-60, Grubndfoss UPE D 40-60 /4F, - naczynie przeponowe: Reflex N300, Reflex E600, - zawory bezpieczeństwa: SYR 1915/3 bar-3 szt., - czujniki: czujniki poziomu wody SYR – 2szt., - filtry: DN 65, DN 100, - reduktor ciśnienia: Herz ¾", - sterownik: MSC System 2000</p>		Mariola Dynek 32/ 342 05 06
2.	332000 Śląski Urząd Celno- Skarbowy w Rybniku ul. Kłokocińska 51, 44-200 Rybnik	<p>Kocioł Scheer SH 150 x2 szt.</p> <p>- nr seryjny: 9211115 - tabliczka zastępcza, 3211110 - tabliczka zastępcza, - moc kotła: 260 kW każdy, - rodzaj komory spalania: zamknięta, - charakter produkowanego ciepła: co-cwu*,</p>		Ewa Gorol 32/ 439 01 00 Alina Reclik 32/ 439 01 15

	<ul style="list-style-type: none">- klasa kotła: brak informacji,- wentylacja: TAK,- sposób podawania paliwa: olej opałowy,- rok produkcji: 1993,- rok instalacji: 2012,- wymiennik ciepła: Kospel- naczynie przeponowe wzbiornicze: Reflex N200 x 2 szt., nr. seryjny: 18 T 0121 90059,- zawór bezpieczeństwa: 4 szt.,- zawór bezpieczeństwa: automatyczne zabezpieczenie urządzenia wyłączające kocioł przy braku wody (2szt.),- pompa obiegowa: 2 szt.,- sterownik kotła: 2 szt. na kotle,- sterownik kotłowni: sterownik na ścianie kotłowni.		Wiktor Włodarek 32/ 439 00 18
--	--	--	----------------------------------