

Wykaz wymiennikowni do nadzoru zewnętrznego

Lp.	Jednostka/adres	Typ wymiennika, dane techniczne	Uwagi	Osoba do kontaktu
1.	2404 - Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. gen. Stanisława Maczka 73, 43-300 Bielsko-Biała	Wymiennik typu JAD 6/50 - ciepłomierz SHARKY Hydrometer, - pogodowy regulator temperatury CO SAMSON, - naczynie wzbiornicze Beplis 250 l, - pompa LFP Leszno typ 50P0W60A/B,	- należy wykonać inwentaryzację	Jadwiga Romańska 33/ 499 80 18
2.	Śląski Urząd Celno-Skarbowy/Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (lokalizacja w Częstochowie) ul. Tadeusza Rejtana 9, 42-200 Częstochowa	Wymiennik płytowy Secespol LB31-100-1" (0203-0070) - regulator różnicy ciśnień DANFOSS, - pompa Magna Grundfos, - regulator ECL Comfort Danfoss, - filtroomulniki Aulin 50 i 40, - rok wykonania jednofunkcyjnego węzła cieplnego: 2013	- należy wykonać inwentaryzację	Całus Paweł 34 369 77 07
3.	2409 Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa	Wymiennik Danffos XB51L-1-36, XB20-1-30 - moc 360 kW, 90 kW - zawór regulacyjny: Danffos VM 2 – 2 szt., - regulator: Danfoss Comfort 300 (C60) i (C66), - pompy: Grundfos Magna 25-100 i Grundfos UPS 25-600 B,	- należy wykonać inwentaryzację	Alicja Bilińska 34/ 329 02 19
4.	2410 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Tkacka 3, 42-200 Częstochowa	Wymiennik płytowy lutowany typ CB 76 - filtroomulnik OM – AGAL 50 i 65, - filtr siatkowy FS 1-50, - ciepłomierz CE-1 431 LBTT z wodomierzem JS120-6NC, - zawór regulacyjny mufowy typ MZ 3501, DN 25 Satchwell, - zawór bezpieczeństwa Si 6301P, - przeponowe naczynie wzbiornicze Reflex 280 N, - zawór zaporowy z napędem elektromgt DN 20, - wodomierz do ciepłej wody JS 1,5 G1,		Agnieszka Łatacz 34/ 378 62 05

		<ul style="list-style-type: none"> - filtr siatkowy FS1-20, - czujnik temperatury nasadowej typ DST 1601 - regulator ciśnienia typ Ar471-2, - czujnik termometru oporowego typ Pt 500, - czujnik temp. Zewnętrznej typ DOT 2301, - automatyczne odpowietrzniki Taco Hy- vent 1,0 MPa/115°C, - Pompa odwadniająca 		
5.	2412 Pierwszy US w Gliwicach ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice	<p>LPM-HL2-34-212 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenie: wymiennikownia nr 008, - źródło ciepła: wymiennik, - ilość źródeł ciepła: 1, - charakter produkowanego ciepła: c.o., - rok produkcji: 2002, - wentylacja: TAK - grawitacyjna, - odcięcie dopływu czynnika: zawór DN 25- 2 szt., - oczyszczanie dopływającego czynnika: filtr DN 40 - 2 szt., - zmiana parametrów czynnika: niezależne od dostawcy, - kontrola bezpieczeństwa: SYR 1915 5 bar/35- 2 szt. - pomiar temperatury, przepływu, ilości zużytego ciepła: Intron CF 55- ciepłomierz, - regulacja parametrów na C.O.: Danfoss Ecl Comfort 200, - pompy: Grundfoss Magna UPE 40-120 F, - naczynie przeponowe: Reflex N 300, 		<p>Joachim Hatko 32/ 339 67 50</p> <p>Monika Gorzkowska 32/ 339 67 51</p>
6.	2413 Dugi US w Gliwicach ul. Młodego Hutnika 2, 44-100 Gliwice	<p>Kompaktowy wymiennik Danfoss LPM, Heat Exchanger typ: XB 51-1 36,</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc 200kW, - czujnik zanurzeniowy Danfoss ESMU-100 x2 szt., - zawór regulacyjny Danfoss MSV-F2, - kontrola bezpieczeństwa: SYR 1915 / 5bar, - rok budowy/installacji 2011 r., - pompa cyrkulacyjna Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12-R7, 	- należy wykonać inwentaryzację	<p>Małgorzata Sosnowska-Spyra 32 339 99 11</p> <p>Marek Godek 32/ 339 98 22</p>
7.	2418 US w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck	<p>Danfoss typ ML2-78</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompa Grundfoss Magna, - regulator Dunfos ARF 20, 	- należy wykonać inwentaryzację,	Dorota Syguda 34/ 310 08 24

		<ul style="list-style-type: none"> - zawór regulacji Dunfos, - moc 280 kW, - prod. 2005 r., 		Paweł Leszczyński 34/ 310 08 20
8.	2401 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice	<p>Wymiennik płaszczowo-rurowy JAD-K 6/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulator pogodowy Danfoss ECL Comfort 200, - naczynie wzbiorcze Varem 300 I, Reflex 300 I, - pompa Grundfos UPS 65-120 F, - elektryczny siłownik z modulacją do zaworów Honeywell ML7425A3005-1, <p>Wymiennik płytowy lutowany typ CB27-50M Alfa Laval</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektryczny siłownik z modulacją do zaworów Honeywell ML6425A3014-3, - regulator pogodowy Honeywell, - pompa LFP Leszno typ: 32P0e120A/B Mega, - naczynie wzbiorcze Reflex 200 I, 	- należy wykonać inwentaryzację,	Wojciech Wrona 32/ 207 64 81
9.	3380000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice	<p>ALFA LAVAL CB 76-70M 483kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - źródło ciepła: wymiennik , - ilość źródeł ciepła: 1, - charakter produkowanego ciepła: c.o., - rok produkcji: 2010, - wentylacja: TAK - grawitacyjna oraz mechaniczna, - odcięcie dopływu czynnika: zawór DN 50 - 2 szt., - oczyszczanie dopływającego czynnika: Filtr DN 50 - 2 szt., - zmiana parametrów czynnika: niezależne od dostawcy, - kontrola bezpieczeństwa: SYR 1915 DN 32, - pomiar temperatury, przepływu, ilości zużytego ciepła: Kanstrup Multical 602, - regulacja parametrów na C.O.: RVD 245/109, - pompy: Grundfos Magna 25-100, Magna 50-120F, Magna 32-120F, - naczynie przeponowe: Reflex N 500, 		Magdalena Skowronek 32/ 358 72 10 Radosław Rokita Tadeusz Tarantowicz 32/ 358 73 95
10.	2434 US w Zawierciu ul. Leśna 8,	<p>JAD 6/50 5,7m³ – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiennik płytowy, 	- należy wykonać inwentaryzację,	Sylwia Kozelska-Cybul 32/ 744 91 12

	42-400 Zawiercie	- pompa: Magneta 50-120, Wilo Yonos Pico 1,0 – 3 szt., - zawory regulacyjne: Afriso, - zawór regulacyjny: WP Danfoss, - sterownik: TECH i-2 Plus 05		
--	------------------	--	--	--