

L.p.	Funkcja budynku	Ulica	Miasto	Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej z ramienia Urzędu Skarbowego	Nazwa instalacji	Zakres zadania	Zalecenie pokontrolne TAK/NIE	Źródło
1.	BUDYNEK BIUROWY	PUŁASKIEGO 68	MYSZKÓW	Aneta Skrzypiciel tel. 34 /315 15 34	Wentylacja grawitacyjna	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pokojach:113,115,118,119,120,215,217A,221 oraz w WC I piętro (obok pokoju 223).Niedrożne przewody wentylacyjne należy udrożnić przez wykucie otworów w miejscach w których znajdują się zlewki betonowe powyżej podłączeń krutek wentylacyjnych - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
2.	BUDYNEK BIUROWY	WARSZAWSKA 45	BIELSKO- BIAŁA	Agnieszka Sojka 33/ 499 84 20	Wentylacja grawitacyjna	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach nr: 1,3,4,17 (dwie kratki wentylacyjne), 102,103,104,106,108,109,111,112 - WC,115,116,117,212 - WC oraz wytypowanie wolnego przewodu kominowego dla pom. kuchni - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
3.	BUDYNEK BIUROWY	ARMII KRAJOWEJ 3	RYBNIK	Anna Owsiak tel. 32/ 707 82 03	Wentylacja grawitacyjna	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach nr: 509,510 - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
4.	BUDYNEK BIUROWY	ARMII KRAJOWEJ 5	CHORZÓW	Ewa Pawlas tel. 32/349 73 12	Wentylacja mechaniczna	Montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej w WC męskim (obok pokoju 413) oraz w WC damskim (obok pokoju 214).Należy wytypować wolne przewody kominowe w celu wykonania brakujących podłączeń z pom. WC j/w - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
5.	BUDYNEK BIUROWY	MACZKA 73	BIELSKO- BIAŁA	Jadwiga Romańska tel. 33 /499 80 18	Wentylacja mechaniczna	Montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej w WC męskim (III piętro obok pokoju 311) - (montaż wentylatora wyciągowego, klapy zwrotnej, przejścia przez ścianę zakończonego kratką wyrzutową) - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
6.	BUDYNEK BIUROWY	NAD BIAŁKĄ 1A	CZECHOWICE DZIEDZICE	Alicja Szary tel. 32/605 82 01	Wentylacja grawitacyjna	Udrożnienie przewodu wentylacyjnego w WC na I piętrze - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski
7.	BUDYNEK BIUROWY	JANA PAWŁA II 13	KŁOBUCK	Paweł Leszczyński tel. 34/310 08 20	Wentylacja grawitacyjna	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach: 4,11,12,13,14,15 - (dwie kratki) - prace wynikające z zaleceń protokołów kominiarskich z 2024r.	TAK	Przegląd kominiarski