

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych (PPOŻ) w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych (PPOŻ) wraz z demontażem i utylizacją obecnie zamontowanych drzwi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie.

Drzwi muszą spełniać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej, być dostosowane do specyfiki budynku oraz posiadać odporność ogniową EI30.

2. Zakres zamówienia

- **Demontaż i utylizacja** istniejących drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów budowlanych.
- **Wykonanie pomiaru.**
- **Dostawa i montaż** nowych drzwi PPOŻ spełniających poniższe wymogi:
 - **Konstrukcja drzwi:** drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, wykonane z materiałów przeciwpożarowych, z certyfikatami zgodności z normami PPOŻ.
 - **Odporność ogniowa:** EI30.
 - **Właściwości dodatkowe:**
 - Drzwi wyposażone w samozamykacz.
 - Przeszklenie przeciwpożarowe w konstrukcji drzwi, spełniające wymogi bezpieczeństwa.
 - Kolor wykończenia: brązowy – taki sam lub zbliżony do koloru obecnie zamontowanych drzwi (RAL zostanie ustalony na etapie realizacji).
 - Bez progowe, co zapewnia łatwość przejścia i dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
 - **Certyfikaty i atesty:** Drzwi i wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty CNBOP oraz inne niezbędne certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami ochrony przeciwpożarowej.

3. Wymagane wyposażenie drzwi

Nowe drzwi PPOŻ powinny być wyposażone w następujące elementy:

- Zamek, wkładka – okucia drzwi.
- Klamka-klamka inox (stal nierdzewna).
- Samozamykacze dostosowane do drzwi PPOŻ.
- Brak progów.

4. Prace wykończeniowe po montażu

Po zakończeniu montażu, wszelkie uszkodzenia tynku wokół drzwi powinny zostać naprawione przez wykonawcę. Powierzchnie powinny być przywrócone do stanu pierwotnego, a kolorystyka farby dobrana do obecnie stosowanej powłoki malarskiej na ścianach.

5. Gwarancja i przeglądy

- **Gwarancja: minimum 24 miesiące od dnia montażu.**
- **Przeglądy gwarancyjne:** przynajmniej jeden przegląd drzwi w okresie gwarancji, ujęty w cenie umowy, aby zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo zgodnie z normami PPOŻ.

6. Warunki realizacji

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające zgodność drzwi z obowiązującymi przepisami PPOŻ i normami.

7. Wymagane dokumenty:

- Certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa PPOŻ dla wszystkich komponentów.
- Dokument gwarancyjny.
- DTR.
- Aktualne atesty CNBOP.

8. Termin realizacji: 90 dni od dnia podpisania umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji i faktury do siedziby IAS Katowice.

9. Informacje umieszczone na tabliczce znamionowej obecnie zamontowanych drzwi :

Drzwi p.poż MRC-Profile IS;
Odporność ogniowa RI30;
Nr. fabr. 71014097.01/001
Cert. Zgodn. CZ ITB-303/W/02/04
APR.TECH.ITB AT-15-5025/2003

Podsumowanie

Realizacja obejmuje pełen zakres usług – od zakupu i montażu drzwi PPOŻ, przez wykończenia i naprawy, aż po zagwarantowanie bezpieczeństwa i zgodności z normami PPOŻ.