

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest *usługa w zakresie przeglądu drzwi przeciwpożarowych w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach oraz w jednostkach jej podległych.*

1. Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych:

Prace związane z **przełędem drzwi przeciwpożarowych** obejmować będą następujące czynności:

- 1) sporządzenie wykazu (protokołu) z przeglądu drzwi przeciwpożarowych w danej jednostce, który winien zawierać:
 - a) nazwę i adres jednostki, w której przeprowadzono przegląd,
 - b) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - c) datę przeprowadzenia następnego przeglądu,
 - d) spis urządzeń poddanych i przeglądowi wraz z informacją o ich lokalizacji w budynku (*np. piętro III, drzwi do pok. 305 lub drzwi pomiędzy pokojem 305 a 306, itp.*),
 - e) wynik przeglądu: pozytywny (*sprawne*) / negatywny (*niesprawne*) - z wyszczególnieniem ilości i rodzaju sprzętu wytypowanego do naprawy,
 - f) informację o wyrobie: nazwa producenta, model rodzaj drzwi, nazwa i symbol wyrobu/data produkcji, klasa odporności ogniowej, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu,
 - g) uwagi,
 - h) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz pieczęć firmy.

W przypadku **braku drzwi przeciwpożarowych w danej jednostce, należy sporządzić wykaz/ protokół z uwzględnieniem takiej informacji.*

- 2) ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
- 3) sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
- 4) sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (luz musi wynosić 5mm+/-1,5 mm),
- 5) sprawdzenie powłoki lakierniczej,
- 6) sprawdzenie i kontrola uszkodzeń mechanicznych ościeżnic,
- 7) sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, zawiasów i rygli,

- 8) sprawdzenie stanu mosiężnej podkładki łożyskowej w zawiasach (**zużyta wymienić na nową**),
 - 9) sprawdzenie stanu uszczelki pęczniającej, (**uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe**),
 - 10) sprawdzenie działania samozamykaczy, regulacja - skrzydło otwarte pod kątem 45° powinno się swobodnie zamykać,
 - 11) przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 - 12) sprawdzenie poprawności osadzenia i zamykania bez oporu drzwi,
 - 13) sprawdzenie działania rygli elektromagnetycznych drzwi ewakuacyjnych pracujących w systemie kontroli dostępu,
 - 14) sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych,
 - 15) inne czynności określone przez producenta w DTR.
2. W trakcie przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia „w ramach przeglądu” wykrytych usterek, które można usunąć za pomocą regulacji - *wyłączając z tego zakresu wymianę podzespołów nie ujętą w opisie przedmiotu zamówienia.*
- Poprzez usunięcie usterki Zamawiający rozumie np.: regulację drzwi, dokręcenie śrub i nakrętek, poprawienie mocowania zamków, zawiasów i rygli, itp.*
3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany mosiężnej podkładki łożyskowej w zawiasach oraz uszczelki pęczniającej **w ramach wartości zawartej umowy (nieodpłatnie).**
4. Po wykonaniu czynności, **każde drzwi przeciwpożarowe zostaną zaopatrzone w naklejkę kontrolną** z następującymi informacjami:
- a) nr porządkujący (odzwierciedlony na protokole),
 - b) sprawność: SPRAWNE / DO NAPRAWY,
 - c) data następnego przeglądu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów drzwi przeciwpożarowych dla poszczególnych jednostek wyszczególnionych w załączonej tabeli:

L.p.	Nr. Jednostki	Nazwa jednostki	Ilość drzwi ppoż.	Czy podłączone pod ssp. (T/N, info o elektro zaczepach itp.)	Uwagi
1	2402	Urząd Skarbowy w Będzinie	6	Nie	Tylko US
2	2403	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej	6	Nie	KIS
3	2406	Urząd Skarbowy w Chorzowie	28		

4	2407	<i>Urząd Skarbowy w Cieszynie</i>	15	Nie	
5	2409	<i>Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie</i>	59	Nie	
6	2410	<i>Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie</i>	34	Nie	
7	2412	<i>Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach</i>	12	Nie	
8	2413	<i>Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach</i>	10	Nie	
9	2415	<i>Urząd Skarbowy w Jaworzno</i>	2	Nie	
10	2417	<i>Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach</i>	53	Dodatkowo 10 szt. drzwi na piętrach podłączonych pod elektro zaczepy, zwalniają się przy II st. alarmu	
11	2418	<i>Urząd Skarbowy w Kłobucku</i>	16	Nie	
12	2419	<i>Urząd Skarbowy w Lublińcu</i>	20	Nie	
13	2420	<i>Urząd Skarbowy w Mikołowie</i>	7	Nie	
14	2423	<i>Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich</i>	1	Nie	
15	2424	<i>Urząd Skarbowy w Pszczynie</i>	10	Nie	
16	2425	<i>Urząd Skarbowy w Raciborzu</i>	4	Nie	
17	2426	<i>Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej</i>	7	Nie	
18	2427	<i>Urząd Skarbowy w Rybniku</i>	9	Nie	
19	2428	<i>Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich</i>	4	Nie	
20	2429	<i>Urząd Skarbowy w Sosnowcu</i>	13	Nie	
21	2431	<i>Urząd Skarbowy w Tychach</i>	23	Nie	

22	2432	<i>Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim</i>	1	Nie	
23	2433	<i>Urząd Skarbowy w Zabrze</i>	66	Nie	
24	2434	<i>Urząd Skarbowy w Żorach</i>	3		
25	2471	<i>Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu</i>	7	Nie	
26	2472	<i>Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej</i>	1	Nie	
27	ŚUCS	<i>Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. Regeera 32, oraz ul. Dworcowa 32, Bielsko – Biała</i>	18	Nie	
28	338000	<i>Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, Ul. Słoneczna 34 Katowice</i>	53	Drzwi podłączone pod kontrolę dostępu, zwalniają się przy II st. alarmu	Budynek biurowy i częściowo budynek garażowy
29	332000	<i>Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Rybniku, ul. Kłokocińska 52, Rybnik</i>	3	Nie	
30	338000	Izba Administracji Skarbowej / Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Cieszynie, ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11	2	Nie	KIS
31	338000	<i>Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Częstochowie, ul. Rydza-Śmigłego 26</i>	38	Częściowo	
		SUMA:	531		

Drzwi przeciwpożarowe znajdujące się na powierzchniach użytkowanych przez Krajową Informację Skarbową (KIS) podlegają zapisom umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu na **2 dni** robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia prac w danej jednostce.
7. Zamawiający zastrzega, że ilość jak i rodzaj urządzeń, które zostały wykazane w tabeli mogą różnić się od stanu faktycznego. W związku z tym, **Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności i zostanie ustalone na podstawie protokołów.**
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu **protokołu z danej jednostki w wersji elektronicznej (najlepiej edytowalna wersja PDF)**, przesłany na adres kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia czynności związanych z przeglądem i nie później niż na 10 dni przed zakończeniem obowiązywania umowy oraz do przekazania nośnika danych z zapisanymi protokołami (np. Pendrive, CD).
Przekazany protokół powinien **zostać sporządzony o szczegółowe informacje** odnosząc się do wszystkich ppkt pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
9. Wykonawca **w przypadku wykrycia usterki zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu - oferty naprawy wraz z zakresem prac**, który należy przekazać wraz z protokołem.
10. W przypadku zakwalifikowania drzwi przeciwpożarowych do wymiany Wykonawca **zobowiązany jest do dołączenia do protokołu dokumentacji wizualnej (zdjęcia)** wraz z podaniem pełnej informacji o zakresie naprawy/ wymiany.
11. Przegląd drzwi przeciwpożarowych należy przeprowadzać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach od 7.30 do 14.30.
12. Osoby kontaktowe.
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:
 - 1) Wojciech Wrona – tel. (32) 207-64-81, e-mail: wojciech.wrona@mf.gov.pl;
 - 2) Wojciech Taborowski - tel.: (32) 207-60-92, e-mail: wojciech.taborowski@mf.gov.pl;
 - 3) Izabela Felska – tel.: (34) 32 90 101, e-mail: izabela.felska@mf.gov.pl.
13. Termin realizacji umowy: **do 30 maja 2025 roku.**
14. Korespondencję dot. realizacji umowy należy prowadzić pod adresem e-mail: **a-ilp.ias.katowice@mf.gov.pl**