



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Krajowa Administracja Skarbowa

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Katowice, dnia 20 listopada 2017 r.



Krajowa Administracja Skarbowa
Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

2401-ILZ2.260.56.2017.6
UNP:2401-17-167587
ZKP-33/2017

Wykonawcy

dotyczy: **Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie, ZKP-33/2017**

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zm.) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnych Wykonawców o następującej treści:

Pytania Wykonawcy:

Proszę o uszczegółowienie osprzętu drzwi i okien podlegających wymianie tzn:

- określenie klasy szyb, okien i drzwi
- sprecyzowanie jakie otwieranie: klamka czy antaba
- klasę i ilość zamków

Odpowiedź na pytanie:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje:

- współczynnik dla całego okna nie może być wyższy niż $0,9 \text{ W/m}^2$, a dla drzwi $1,3 \text{ W/m}^2$ (zgodnie z dokumentacją projektową)
- drzwi i okna wyposażone w klamki (zgodnie z dokumentacją projektową)
- drzwi wyposażone w 2 standardowe zamki.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Z uwagi na to, że zakres udzielanych wyjaśnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, obowiązuje termin składania i otwarcia ofert podany w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania.

Powyższe odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl.

Zakładowa Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej
w Katowicach
Mariusz Stefaniak
Mariusz Stefaniak
Wiceprzewodniczący