

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „wykonaniu przeglądów instalacji gazowych w jednostkach skarbowych województwa śląskiego w roku 2018”.

Wykonanie rocznych przeglądów kontroli i przeglądów w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie **art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. „c” Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).**

1. Kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu legalizowanych urządzeń. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności instalacji gazowych i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie – 1 rok.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów instalacji gazowych obejmuje:
 - a) Sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsca przejścia rur przez ściany i stropy.
 - b) Sprawdzenie szczelności gazomierza.
 - c) Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów począwszy od skrzynki pomiarowej do urządzenia.
 - d) Sprawdzenie stanu instalacji gazowej – stan gazomierza, zaworów, instalacji.
 - e) Sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami.
 - f) Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych- prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania.
 - g) Oznakowanie miejsca wycieku gazu, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 - h) Ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników między.
3. **Z przeprowadzonych** przeglądów winien być wykonany protokół (dla każdego obiektu odrębnie) sporządzony i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe kontrolno-pomiarowe w zakresie dozoru, w 2 egzemplarzach, w tym jeden

powinien być dołączony do książki obiektu, a drugi dostarczony do siedziby Zamawiającego przy ul. Damrota 25 w Katowicach,

4. **Dane szczegółowe** niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zebrano w formularzu cenowym dla poszczególnych części stanowiących załączniki nr 2 do Zaprośzenia.