

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**( dla wszystkich części)**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przeprowadzenia przeglądu - protokołu, który musi szczegółowo opisywać:
  - a) data przeprowadzenia przeglądu,
  - b) termin następnego przeglądu,
  - c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
  - d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny,
  - e) nazwa i adres jednostki dotyczącej przeglądu,
  - f) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz numer uprawnień SEP,
  - g) uwagi,
  - h) w przypadku badań pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, należy podać informacje dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego oraz przedstawić aktualny certyfikat kalibracji.
  - i) informacje o stanie technicznym opraw oświetlenia awaryjnego:
    - uwagi powinny zawierać informację dot. uszkodzeń; oceny wizualnej opraw,
    - wynik czasu pracy w trybie awaryjnym zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. 2015.poz.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
    - weryfikacja wyników z wymaganiami norm dotyczących oświetlenia ewakuacyjnego:
      - 1) PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
      - 2) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
      - 3) PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.
3. Przekazać w załączniku do protokołu szkic punktów pomiarowych.

4. Dwa egzemplarze protokołu należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Protokoły muszą być wypełnione czytelnie – zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera.
5. Przeglądy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) Polskie Normy oraz zalecenia producenta zainstalowanych urządzeń.
6. Pracownik dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest zobowiązany do posiadania aktualnych uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV zgodnie z zapisem w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – dalej r.s.p.k., które to rozporządzenie określa rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.
7. Wykonanie przeglądu oraz dokonanie pomiarów natężenia oświetlenia odbędzie się w obecności inspektora ochrony przeciwpożarowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Realizacja usługi odbędzie się w dniach roboczych, w godzinach popołudniowych / wieczornych po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu prac z inspektorem ochrony przeciwpożarowej.
8. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu wykonania prac w terminie do 7 dni roboczych od jej podpisania.
9. Termin wykonania prac do 29 maja 2018 roku.
10. Zamawiający zastrzega, że ilości jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w danym obiekcie podane w załączniku mogą różnić się od stanu faktycznego.
11. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże pliki DWG do niżej wyszczególnionych jednostek: US Cieszyn, II US Częstochowa, II US Gliwice, US Jastrzębie-Zdrój, US Jaworzno, II US Katowice, US Lubliniec, US Mikołów, US Pszczyna. Jednocześnie informuje się, że do pozostałych jednostek Zamawiający nie posiada plików DWG.

Specjalista  
  
Mariusz Stępnia