

## *Załącznik nr 5*

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, poprzez wykonanie m.in.: przeglądów, konserwacji, legalizacji i napraw sprzętu gaśniczego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach wraz z jednostkami jej podległymi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu - w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu - protokołu, który musi zawierać co najmniej:
  - a) datę przeprowadzenia przeglądu,
  - b) termin następnego przeglądu,
  - c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
  - d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny,
  - e) nazwę i adres jednostki dotyczącej przeglądu,
  - f) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd,
  - g) uwagi (w przypadku stwierdzenia konieczności legalizacji lub naprawy sprzętu gaśniczego należy wskazać podstawę do wykonania czynności),
  - h) w przypadku badań hydrantów prócz informacji z ppkt a-h protokoły muszą zawierać informację dotyczące: lokalizacji hydrantu, ciśnienia statycznego i dynamicznego, wydajności w l/min, informacje dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego; w przypadku wyposażenia hydrantu w wąż hydrantowy – typ zainstalowanego węża oraz jeżeli jest to możliwe do odczytania rok produkcji tego węża oraz termin następnej próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, typ zainstalowanej prądownicy.
3. Dwa egzemplarze protokołu należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, wypełnione czytelnie – zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera.
4. Przeglądy, konserwację, legalizację lub naprawy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) Polskie Normy, zalecenia producenta oraz CNBOP.
5. Przeglądy muszą zostać wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W czasie wykonywania konserwacji, legalizacji lub naprawy sprzętu gaśniczego poza obiektem, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektu poprzez pozostawienie gaśnicy zastępczej.
7. Podczas remontu gaśnic należy stosować wyłącznie etykiety „serwisowe”, zgodnie z Normami PN-EN 3-7 dla gaśnic przenośnych o masie do 20 kg i PN-EN 1866-1 dla gaśnic przewoźnych o masie ponad 20 kg. Etykiety serwisowe powinny zawierać informacje odpowiadające wzorowi jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z Polskimi Normami.
8. Etykieta serwisowa powinna posiadać w szczególności następujące dane:
  - informację dotyczącą zastosowanego środka gaśniczego i jej ilość,
  - informację dotyczącą pożaru testowego i przydatności do gaszenia pożaru (skuteczność gaszenia),
  - instrukcję,
  - dane techniczne: zakres temperatur stosowania, ciśnienie robocze, czas działania,
  - certyfikat świadectwa dopuszczenia do użytku,
  - nazwa i adres zakładu serwisowego,
  - nazwisko i imię konserwatora,
  - data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
  - data wykonania naprawy (miesiąc / rok),
  - data następnego badania.
9. Zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3, po wykonanym badaniu szczelności węża hydrantowego, należy przypiąć na wężu tabliczkę kontrolną zawierającą: datę badania, nazwa i adres zakładu serwisowego.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd w terminach określonych dla poszczególnych jednostek wskazanych w załączniku (Wykaz jednostek wraz z terminami oraz zakresem przeglądów)..
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu przeglądów, konserwacji, legalizacji i napraw sprzętu gaśniczego na początku każdego miesiąca trwania umowy.
12. Realizacja usług napraw i legalizacji sprzętu pożarowego będzie realizowana za oddzielnymi zleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem cen zawartych w Formularzu cenowym.
13. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usługi naprawy czy legalizacji urządzeń Wykonawcy.
14. Wykonawca realizuje usługi przez pracowników dysponujących odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
15. Zamawiający zastrzega, że ilości jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w danym obiekcie podane w załączniku mogą różnić się od stanu faktycznego.