

Przedmiot zamówienia dotyczący naprawy awaryjnej dźwigu osobowego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 17.

Dźwig osobowy o nr fabrycznym PO1E0200, nr ewidencyjny: N3109003653.

Producent: PILAWA- rok. wykonania 2001, typ dźwigu – elektryczny cierny, rodzaj dźwigu – osobowy, wysokość podnoszenia 17,65 m, liczba przystanków 6.

Uszkodzenie: falownik ArtDrive L o mocy 5,5 kW, wyłącznik różnicowo prądowy, czujnik zaniku faz.

Parametry uszkodzonych części: Falownik ArtDrive L o mocy 5,5 kW.

Falownik -Moc 5,5 kW (FRN 5,5LM1S lub zamiennik ADL300B-1055)

Czujnik zaniku faz – CZF 310

Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 30mA

Zakres prac:

1. Demontaż i montaż falownika, wyłącznika różnicowo prądowego oraz czujnika zaniku faz.
2. Oprogramowanie.
3. Wykonanie wymaganych pomiarów po wymianie falownika, wyłącznika i czujnika.
4. Odbiór robót przez zleceniodawcę.

Oferent powinien uwzględnić wszystkie elementy i związane z nimi koszty, które nie są wymienione w niniejszej specyfikacji, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Dobrze widziana wizja lokalna (powiadomienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach).

Powiadomienie UDT o zakończeniu pracach oraz i uzgodnienie terminu przeprowadzenia badań kontrolnych dźwigu.

UWAGA:

Termin wykonania do 5 tygodni od daty złożenia zlecenia, zawarcia umowy.

Sporządził A. Świerczek

Katowice, dn. 20.03.2019r