

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych w obiektach podległych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w roku 2020.**

Wykonanie kontroli w podległych obiektach Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 lit. „c” Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).

1. Kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu legalizowanych urządzeń. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności instalacji gazowych i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie- 1 rok.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów instalacji gazowych obejmuje:
  - a) sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsce przejścia rur przez ściany i stropy,
  - b) sprawdzenie szczelności gazomierza,
  - c) sprawdzenie szczelności poziomów i pionów począwszy od skrzynki pomiarowej do urządzenia,
  - d) sprawdzenie stanu instalacji gazowej – stan gazomierza, zaworów, instalacji,
  - e) sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami,
  - f) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych- prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,
  - g) oznakowanie miejsca wycieku gazu, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego,
  - h) ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
3. Z przeprowadzonych przeglądów winien być wykonany protokół (dla każdego obiektu odrębnie) sporządzony i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe kontrolno-pomiarowe w zakresie dozoru, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej w, której wykonywany był przegląd, w 2 egzemplarzach, w tym jeden powinien być dołączony do książki obiektu, a drugi dostarczony do siedziby Zamawiającego przy ul. Damrota 25 w Katowicach.

Sporządził A. Świerczek