

Opis przedmiotu zamówienia
(dla wszystkich części)

Przedmiot zamówienia: wykonanie rocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach i podległych jednostkach w oparciu o:

- 1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
 - 2) norma PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 - 3) norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne (w języku angielskim).
 - 4) norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 - 5) norma PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.
 - 6) norma PN-EN 60598-2-2 Oprawy oświetleniowe. Część 2-2: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane,
 - 7) oraz zalecenia producenta zainstalowanych urządzeń.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu - w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu - protokołu, który musi zawierać:
- a) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - b) nazwę i adres jednostki, w której przeprowadzono przegląd,
 - c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
 - d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny,
 - e) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz numer uprawnień SEP,
 - f) termin następnego przeglądu,
 - g) informacje dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego oraz przedstawić aktualny certyfikat kalibracji;
 - h) przekazać w załączniku do protokołu szkic punktów pomiarowych.
- I) oraz informacje o stanie technicznym opraw oświetlenia awaryjnego:
- dot. uszkodzeń - ocena wizualna opraw, dokładne zdiagnozowanie usterki tzn. sprawdzenie czy uszkodzona jest np. świetlówka czy akumulator,
 - wynik czasu pracy w trybie awaryjnym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz 1065 t.j.),
 - weryfikacja wyników z wymaganiami normami dotyczącymi oświetlenia ewakuacyjnego.

2. Dwa wypełnione czytelnie egzemplarze protokołu należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera.
3. Pracownik dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest zobowiązany do posiadania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV zgodnie z zapisem w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), które określa rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.
4. Realizacja usługi odbędzie się w dniach roboczych, w godzinach popołudniowych / wieczornych po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu prac z inspektorem ochrony przeciwpożarowej.
5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania prac.
6. Jednostki podzielono wg. 4-obszarów:

obszar nr 1:

l.p	nazwa jednostki	adres
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Filomatów 18/20
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Tkacka 3
3.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Częstochowie	ul. Marszałka E. Rydza - Śmigłego 26
4.	Urząd Skarbowy w Kłobucku	Rynek im. Jana Pawła II nr 13
5.	Urząd Skarbowy w Lublińcu	ul. I. Paderewskiego 7 B
6.	Urząd Skarbowy w Myszkowie	ul. K. Pułaskiego 68
7.	Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich	ul. Bytomska 92
8.	Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach	ul. Opolska 23
9.	Urząd Skarbowy w Zawierciu	ul. Leśna 8

obszar nr 2:

l.p	nazwa jednostki	adres
1.	Urząd Skarbowy w Chorzowie	ul. Armii Krajowej 5
2.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Góry Chełmskiej 15
3.	Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Młodego Hutnika 2
4.	Urząd Skarbowy w Zabrze	ul. Bytomska 2
5.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. Żwirki i Wigury 17

6.	Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. I. Paderewskiego 32B
7.	Śląski Urząd Celno - Skarbowy w Katowicach	ul. Słoneczna 34
8.	Urząd Skarbowy u Rudzie Śląskiej	ul. Kokotek 6
9.	Izba Administracji Skarbowej w Katowicach	ul. Damrota 25

obszar nr 3:

l.p	nazwa jednostki	adres
1.	Urząd Skarbowy w Tychach	Al. Niepodległości 60
2.	Urząd Skarbowy w Jaworznie	ul. Grunwaldzka 274
3.	Urząd Skarbowy w Pszczynie	ul. 3-go Maja 4
4.	Urząd Skarbowy w Sosnowcu	ul. 3-go Maja 20
5.	Urząd Skarbowy w Żorach	ul. Wodziszawska 1
6.	Urząd Skarbowy w Jastrzębiu - Zdroju	ul. 11-go Listopada 13
7.	Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich	ul. Śląska 84

obszar nr 4:

l.p	nazwa jednostki	adres
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. T. Sixta 17
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. gen. S. Maczka 73
3.	Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. Warszawska 45
4.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Bielsku - Białej	ul. T. Regera 32
5.	Urząd Skarbowy w Żywcu	- budynek "A" ul. Z. Krasińskiego 11, - budynek "B" ul. Powstańców Śląskich 1
6.	Urząd Skarbowy w Cieszynie	ul. I. Kraszewskiego 4
7.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Rybniku	ul. Kłokocińska 51

9. Zamawiający zastrzega, że ilość urządzeń zainstalowanych w obiektach, które podane zostały w załączniku nr 1 może różnić się od stanu faktycznego.
10. Po podpisaniu umowy, zamawiający przekaże pliki DWG niżej wyszczególnionych jednostek: US Cieszyn, DUS Częstochowa, DUS Gliwice, US Jastrzębie Zdrój, US Jaworzno, DUS Katowice, US Lubliniec, US Pszczyna. W przypadku pozostałych obiektów Zamawiający posiada wyłącznie plany ewakuacyjne w formacie pdf.
11. Termin wykonania prac do 30 listopada 2019 roku.

p.o. Kierownika Referatu

Marta Jędruszek-Samejska

