



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_261.32.2020.12

UNP: 2401-20-145570

Wykonawcy

Dotyczy: „Dostawa systemu sygnalizacji pożaru wraz z usługą montażu w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim”

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na **dostawę systemu sygnalizacji pożaru wraz z usługą montażu w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim** wpłynęły od potencjalnych Wykonawców następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji przewodowej dla systemu sygnalizacji pożaru wykonanej w brzdach czy w listwach lub rurkach (piwnice) instalacyjnych PCV?

Odpowiedź:

Instalację przewodową dla systemu sygnalizacji pożaru w piwnicach urzędu należy wykonać w listwach PCV.

Pytanie nr 2:

Czy poprawki malarskie po przekuciach w ścianach lub sufitach oraz po ewentualnych brzdach w tynku należy wykonać pasami, czy należy przemaalować całą ścianę lub sufit?

Odpowiedź:

Poprawki malarskie należy wykonać stosując zasadę malowania pasami.

Pytanie nr 3:

Czy system kontroli dostępu w budynku jest sterowany z jednej centrali, czy więcej? Jeżeli więcej to z ilu central?

Odpowiedź:

System kontroli dostępu sterowany jest z jednej centrali.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada scenariusz pożarowy dla budynku, czy należy go opracować wraz z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada scenariusza pożarowego dla budynku Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim. Scenariusz pożarowy opracowuje Wykonawca wraz z projektem.

Pytanie nr 5:

Czy w ramach projektowanych nowych tras kablowych dla pętli dozorowych niewymagających podtrzymania w trakcie pożaru, dopuszczają Państwo wykonanie w pomieszczeniach i korytarzach bez sufitu podwieszanego, instalacji natynkowo w korytkach kablowych PCV?

Odpowiedź:

Dla pętli dozorowych niewymagających podtrzymania w trakcie pożaru Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w listwach PCV.

Wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 7 sierpnia 2020 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU


dr inż. Roman Kowalówka

Sporządziła: Beata Jedlińska, tel. (32) 207-61-10